

TRASMESSA VIA PEC

Spettabile
Provincia di Brescia
Settore Sviluppo Industriale e
Paesaggio
Via Milano, 13
25126 Brescia (BS)
sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Oggetto: **Nuovo Piano provinciale delle cave per i settori merceologici della Sabbia e ghiaia e dell'Argilla.**
Comunicazione di deposito della proposta di Piano e della documentazione relativa ai connessi procedimenti di VAS e VIC.

Ci riferiamo alla Vostra Lettera prot. n. 25091/2021 del 16/02/2021, con la quale ci comunicate il deposito della proposta di Piano e della documentazione relativa ai connessi procedimenti di VAS e VIC.

Dall'esame degli elaborati pubblicati sul sito internet SIVAS, rileviamo le seguenti interferenze:

- ATEg 01: Linea elettrica a 132.000 volt n. 024 "CEDEGOLO sud - CIVIDATE", nella campata tra i sostegni n. 14, 15 e 16 e linea elettrica a 132.000 volt n. 741 "cp S. FIORANO - cs CETO", nella campata tra i sostegni n. 7, 8 e 9;
- ATEg 05: Linea elettrica a 132.000 volt n. 767 "cp TAGLIUNO - cp CORTEFRANCA", nella campata tra i sostegni n. 11 e 12;
- ATEg 07: Linea elettrica a 132.000 volt n. 117 "cp POLPENAZZE - cp SALO", nella campata tra i sostegni n. 39, 40, 41, 42, 43 e 44;
- ATEg 10: Linee elettriche a 132.000 volt n. 674 "cp OSPITALETTO - cs PASSIRANO", e n. 766 "cp PADERNO - cs PASSIRANO", poste in palificazione comune, nella campata tra i sostegni n. 224, 225 e 226;
- ATEg 15: Linea elettrica a 132.000 volt n. 020 "OSPITALETTO RT - BRESCIA RT", nella campata tra i sostegni n. 47, 48 e 49;
- ATEg 18: Linea elettrica a 132.000 volt n. 755 "st TRAVAGLIATO - cp BRANDICO", nella campata tra i sostegni n. 27, 28 e 29;
- ATEg 21: Linea elettrica a 380.000 volt n. 305 "st LONATO - st NAVE", nella

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 45619/2021 del 22-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

- campata tra i sostegni n. 31 e 32; Linee elettriche a 132.000 volt n. L36 “st RIC BRESCIA OVEST - NODO SUD - CTE MINCIO” e n. L37” NODO SUD - CTE MINCIO”, poste in palificazione comune, nella campata tra i sostegni n. 24, 25 e 26;
- ATEg 34: Linea elettrica a 380.000 volt n. 355 “st FLERO - st MANTOVA”, nella campata tra i sostegni n. 233, 234, 235 e 236 e linea elettrica a 380.000 volt n. 363 “st CREMONA - st FLERO”, nella campata tra i sostegni n. 141 e 142.

Vi informiamo che opere in genere dovranno necessariamente risultare compatibili con i disposti del D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione e all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Per eventuali informazioni e chiarimenti resta a disposizione il nostro Geom. Giuseppe Samuelli - Tel. 0305274031.

Cordiali saluti.

Unità Impianti Brescia
Il Responsabile
(Ugo Battocletti)

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 45619/2021 del 22-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Copia a: DTNO-AOTMI, MI-CTMP

MI-UIBS_GS/db

Unità Impianti Brescia – Via delle Grazzine, 28 - 25128 Brescia - Italia - Tel. +39 030 5274001 - Fax +39 030 5274013