

**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua dal corpo idrico superficiale denominato "Lanech" nel comune di Valvestino (BS) presentata dalla ditta Costruzioni Globo s.a.s. ad uso idroelettrico.

(Codice faldone n. 2966)

VISTO:

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA


Che la ditta Costruzioni Globo s.a.s. , in data 08.07.2015 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 85837 del 14.07.2015, seguita da due integrazioni presentate in data 20.01.2016 e in data 22.02.2016 asseverate rispettivamente al P.G. della Provincia di Brescia n. 8206 del 25.01.2016 e al P.G. della Provincia di Brescia n. 24172 del 25.02.2016, intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato "Lanech" nel comune di Valvestino (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata 113,00 l/s e massima 199,00 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato 3.563.568 mc e massimo 6.275.664 mc;
- quota dell'opera di presa 563,00 m s.l.m., (sfioratore quota 562,60 m s.l.m.);
- quota di restituzione acqua 517,50 m s.l.m. (pelo libero dell'acqua a valle dei meccanismi motore);
- salto nominale di concessione m 45,10;
- potenza nominale media di concessione kW 49,96;

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Valvestino (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune di Valvestino (BS) interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 02.03.2016


Il Direttore
del Settore Ambiente - Protezione Civile
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)