



PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua dal torrente Trobiolo nel comune di Borno (BS) presentata dalla Ditta Borno Energia Pulita s.p.a. ad uso idroelettrico.

(Codice faldone n. 2933)

Il Direttore
del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali
Protezione Civile – Legge Valtellina

VISTO:

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che la società Borno Energia Pulita s.p.a. con sede legale in via Leonardo da Vinci n.3 – Breno (BS), in data 2.2.2015 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 13547 del 4.2.2015 ed integrata in data 15.3.2016 P.G. n. 32700, intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal torrente Trobiolo nel comune di Borno (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata 209 l/s e massima 500 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato 6.591.024 mc;
- opera di presa dal torrente Trobiolo in comune di Borno (BS) - quota traversa 916,70 m s.l.m.;
- quota di riferimento sfioratore vasca di carico 915,50 m s.l.m.;
- quota di restituzione acqua 891,40 m s.l.m. (pelo libero dell'acqua a valle dei meccanismi motore);
- quota di restituzione acqua nel torrente Trobiolo in comune di Borno 891,40 m s.l.m.
- salto lordo di concessione m 24,10;
- potenza nominale media di concessione kW 49,38;
- producibilità media annua stimata kWh 270.000.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Borno (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed al Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 13.5.2016

Il Direttore
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)