



**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**AREA TECNICA**  
**Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina**  
**Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

**Oggetto:** Richiesta di concessione presentata dalla società Iniziative Bresciane S.p.a., per derivare acqua pubblica dal Fiume Oglio nel comune di Darfo Boario Terme (BS) località *Rive*, ad uso idroelettrico, per la portata media di 9.320,00 l/s, massima 11.800,00 l/s atta a produrre sul salto di 1,80 m la potenza nominale media di 164,47 kW.

(Codice faldone n. 2687)

**Il Direttore**  
del Settore Ambiente – Protezione Civile – Valutazioni Ambientali  
Protezione Civile – Legge Valtellina

**Visto:**

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**Premesso che:**

- la Società Iniziative Bresciane, con sede a Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19 - p.i.v.a. 01846560983 - ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 89219 del 27.07.2010 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal Fiume Oglio nel comune di Darfo (BS), (impianto Rive di Darfo) ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- l'avviso inerente la suddetta domanda è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 09.03.2010 per trenta giorni consecutivi e congiuntamente all'Albo Pretorio del Comune di Darfo B.T. (BS) per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 23.03.2011 al 06.04.2011;

- in corso di istruttoria sono intervenute integrazioni progettuali asseverate al P.G. 133397 del 11.11.2015 inerenti l'adeguamento dell'impianto alla tipologia in-flow e tale modifica intervenuta si configura come variante non sostanziale ai sensi dell'art. 25 comma 3 del regolamento regionale n. 2/2006;

- tale impianto è stato oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.152/06 e s.m.i., con esclusione dello stesso con decreto n. 1993 del 30.3.2016;

**Preso atto che** la richiesta in oggetto, a seguito degli aggiornamenti intervenuti non modifica i parametri di concessione idroelettrica;

**AVVISA**

che la modifica progettuale intervenuta consiste unicamente nella riduzione di 15 metri a valle della presa e di 20 metri a monte il rilascio.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ed è inviato al Comune di Darfo B.T. (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico, nonché sul sito SILVIA della Regione Lombardia (VER 102-BS), per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 22.6.2016

Il Direttore  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)