



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

**IL DIRETTORE**  
DEL SETTORE AMBIENTE E  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di concessione presentata dal “COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO”, per la derivazione d’acqua da sorgente, con variazione da potabile a potabile-idroelettrico sull’acquedotto di Cividate Camuno, nei Comuni di Bienno e Cividate Camuno (BS)  
(Pratica faldone 2959)

**VISTO:**

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**


Che il Sindaco Protempore del Comune di Cividate Camuno (BS), con sede legale in Piazza Fiamme Verdi, 12 in Comune di Cividate Camuno (Bs), in data 10/06/2015 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11,12,1933 n. 1775, asseverata al protocollo generale con n° 0071526 del 12/06/2015 e successive integrazioni, intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dalla sorgente consortile denominata “Fontanoni” a servizio dell’acquedotto comunale di Cividate Camuno con variazione da potabile a potabile-idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata 18,20 l/s e massima 40,00 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato 573.955,20 mc;
- quota dell’opera di presa 543,68 m s.l.m., (vasca di carico nel ripartitore in loc. Mezza Breno in comune di Bienno)
- quota di restituzione 343,20 m s.l.m., (serbatoio acquedotto comunale località Crotte in Comune di Cividate Camuno)
- salto nominale di concessione m 200,38;
- potenza nominale media di concessione kW 35,75;

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l’ Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato ai Comuni di Cividate Camuno e Bienno (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed i Comuni interessati negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 07/10/2016

  
**IL DIRETTORE**  
Del settore Ambiente e della Protezione Civile  
(Dott. Giovannaria Tognazzi)