



## **Settore Stazione Appaltante e Cuc di Area Vasta**

Faq

### **Bando di gara LICEO “DE ANDRE” IN COMUNE DI BRESCIA. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA cig : 7008639FDA**

#### **Domanda**

Riguardo al punto 12 del computo metrico (o tariffa 03.06 elenco prezzi) si chiedono precisazioni in merito  
- indicazioni circa i controtelai da fornire e posare, servono le misure (almeno indicative), le sezioni, le caratteristiche richieste  
- la frase riportata “dimensioni necessarie indicativamente da 680mm a 800mm per cadauno serramento” non è sufficiente per fare una valutazione.

#### **Risposta**

si tratta delle stesse misure dei 124 serramenti da sostituire in particolare per dimensione si intende la sezione del serramento che sarà indicativamente da 68 mm x 80 mm (per ora non lo sappiamo in quanto sarà la gara di A2A che lo specificherà meglio).

I 124 serramenti esistenti diventeranno 97 in quanto alcuni saranno uniti in un unico blocco e sono così suddivisi:

-3 da 6850 x 1800

-1 da 6850 x 600

-1 da 3500 x 1950

-26 da 6850 x 600

-2 da 4450 x 600

-6 da 6850 x 1200

- 30 da 6850 x 1200

1 da 3650 x 2350

1 da 1200 x 2100

1 da 5250 x 1200

4 da 7900 x 500

5 da 700 x 700

16 da 1120 x 2150