

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO		MODALITÀ ADESSA 4 x 10 mm²
	PUNTO LUCE		
	PUNTO LUCE DA SOSTITUIRE		
	NUOVA LINEA ADESSA 4 x 10 mm²		

1) QUESTA TAVOLA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER L'IMPIANTO ELETTRICO.
LE MISURE ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERE SOLO INDICATIVE.

2) I CALCOLI ILLUMINOTECNICI SONO STATI EFFETTUATI TENENDO CONTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REDATTA SECONDO LA NORMA UNI 11348.


3) TUTTI GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SARANNO CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMA UNI 11348 PER QUANTO RIGUARDA LA LIMITAZIONE DELLA DISPERSIONE VERSO L'ALTO DEL FLUSSO LUMINOSO.

4) TUTTI GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SARANNO CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE REGIONALE N° 17 DEL 20/03/2000 e ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2004 N° 70 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico in materia di consumo energetico e di fonti rinnovabili energetiche".


5) TUTTO L'IMPIANTO SARÀ REALIZZATO IN CLASSE II PERICOLO NESSUN PALO E NESSUN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SARANNO CONNESSI AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE.

6) LE DERIVAZIONI AI PALI SARANNO REALIZZATE MEDIANTE GIUNTI DI DERIVAZIONE IN RESINA COLATA PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTERNO O DIRETTAMENTE SULLE MANIFESTAZIONI INSTALLATE SUOLI STESSI.


7) IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI INTERPRETATE POTRÀ ESSERE MODIFICATO IN CONSIDERAZIONE DELLE OPERE EDILI REALIZZATE.




I. B. S.p.A. Progettazione impianti M.T., B.T., I.P. Sicurezza nei luoghi di lavoro Dir. Tec. FOINI dott. EMILIO - Ass. Tec. BIASETTI dott. MASSIMO Isc. verif. DPR 207/2010 art. 218 - DM 23 Dic. 2013 Via O. Villa, 5 - Brescia (BS) - Lombardia - Cap. 25124 Tel. 030-3534524 - Fax 030-3534517		Data: 13/02/2015							
Revisione		Data	Oggetto modifica	Nome	Firma	Nome	Firma	Nome	Firma
Disegnato									
Controllato									
Approvato									
Comittente: COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO Via Geroldi Don Bartolomeo, 1, 26010 Bagnolo Cremasco CR									
Progetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
Oggetto: DISPOSIZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI Foglio 03 di 03									
PROGETTO DEFINITIVO									
Scala: 1:2000		Per: 15-1425		Data: 13/02/2015		Data: 13/02/2015		Data: 13/02/2015	
Disegnato da: S.G.B.		Disegnato da: S.G.B.		Disegnato da: S.G.B.		Disegnato da: S.G.B.		Disegnato da: S.G.B.	
Verificato da: S. Caligara - E. Foini - M. Biasetti		Verificato da: S. Caligara - E. Foini - M. Biasetti		Verificato da: S. Caligara - E. Foini - M. Biasetti		Verificato da: S. Caligara - E. Foini - M. Biasetti		Verificato da: S. Caligara - E. Foini - M. Biasetti	
VERIFICA DELL'ESISTENZA: LA PRESENZA DELLE LINEE DEL DISEGNO È CONFORME AL PROGETTO ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO ESENTATO IN VERBAZIONE DI PIANIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI PROGETTO.									



ESEMPIO DI MONTAGGIO CON FUSIBILE INSTALLATO ALL'INTERNO DEL PALO CON ENTRATA E USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE ALL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - CLASSE II



PARTICOLARE MANUFATTO CONTATORE



SEZIONE SCAVO