





Particolare di esempio prese FM e Dati a parete



- 1 : Gruppo prese FM (n°1 schuko)  
2 : Gruppo prese FM (n°1 schuko + n°1 bipasso)  
3 : Gruppo prese trasmissione dati (n°2 prese jack RJ45 UTP Cat.6)

LE DOTAZIONI MINIME IMPIANTISTICHE RIPORTATE ALL'INTERNO DELLE AULE SCOLASTICHE SONO COORDINATE SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA GUIDA DEI 64-52 "EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE E TERZIARIO - CRITERI PARTICOLARI PER EDIFICI SCOLASTICI"

QUOTE INSTALLATIVE DELLE APPARECCHIATURE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO  
E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Si ricorda che la fascia di accessibilità compresa fra i 40 e i 140 cm è riferita alle apparecchiature normalmente utilizzate e manovrate dall'utente fruitore del locale o degli spazi e non si riferisce ai componenti installati in funzione di scelte progettuali che migliorano la sicurezza e l'economia dell'impianto come ad esempio:

- >> presa per alimentazione aspiratore bagno al posto dell'uscita cavi;
- >> presa per alimentazione delle utenze fisse in cucina o bagno
- >> presa per alimentazione punti luce fissi a soffitto o parete

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI

[illegible]

Europrogetti Engineering S.r.l. via G. Dadda 10 (1° piano) 00177 Roma (RM) Tel. 06/5716176 Fax 06/5716177 E-mail: <a href="mailto:info@europrogetti.it">info@europrogetti.it</a> <a href="http://www.europrogetti.it">www.europrogetti.it</a>	Comune di Cologne (Ba) via Dante Alighieri inc Committenti: Comune di Cologne Progetto: Temporary School Oggetto: <b>PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO – IMPIANTO FORZA MOTRICE</b>		Tav.
	Progettista: 	Committente/Proprietà	<div style="font-size: 48pt; font-weight: bold;">02</div>
Data: 15 Maggio 2018 / Rev. 1 del 04 Giugno 2018			