

LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO (ESTENSIONE IMP. ESISTENTE)

Simbolo	Descrizione
ALIM.	ALIMENTATORE 24V EN54-4 - 5 A ---
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO - INDIRIZZATO CON ISOLATORE C.TO-C.TO + BASE CONFORME A EN 54-7 E EN 54-17
F	RIVEL. OTTICO DI FUMO + RIPETITORE OTTICO CONFORME A EN 54-7 E EN 54-17
	SISTEMA INDIRIZZATO DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO PER CONDOTTE ARIA CONFORME A EN 54-27 E EN 54-17
	PULSANTE AD ATTIVAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO - (NORMA EN 54-11) CORREDATO DI CARTELLO CONFORME A UNI EN ISO 7010
	PANNELLO OTTICO/ACUSTICO "ALLARME INCENDIO" (NORMA EN 54-3 e EN 54-23) DI TIPO INDIRIZZATO - CON ISOLATORI C.TO-C.TO
	MODULO DI USCITA INDIRIZZATO / USCITA CONTROLLATA DA CENTRALE CONFORME A EN 54-18
	MODULO DI INGRESSO CONFORME A EN 54-18
	LOCALE NON DIRETTAMENTE SORVEGLIATO (rif. UNI 9795:2013 punto 5.1.3)

NOTE:
*: POSIZIONAMENTO DEL MODULO I/O DA VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA. LA POSIZIONE RIPORTATA IN PLANIMETRIA NE IDENTIFICA LA FUNZIONE E NON IL POSIZIONAMENTO.

LEGENDA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER L'EVACUAZIONE (ESTENSIONE IMP. ESISTENTE)

Simbolo	Descrizione
	DIFFUSORE SONORO DA PLAFONE - 6 W - EN54
	DIFFUSORE SONORO A PLAFONE/PARETE - 6 W - EN54

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO

PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO

RIVELATORE PUNTIFORME CON BASE

RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORI IN SPAZI NASCOSTI



QUOTE INSTALLAZIONE - SCALA 1 : 20

N.B.: LE QUOTE DI INSTALLAZIONE SONO RIFERITE AL PAVIMENTO FINITO (P.F.).

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE

SETTORE DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

I.P.S.S.A.R. "A. MANTEGNA"
COMUNE DI BRESCIA

OPERE DI COMPLETAMENTO AULA MAGNA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO

LAYOUT ESTENSIONE IMPIANTI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI ALLARME INCENDIO E DIFFUSIONE SONORA PER L'EVACUAZIONE

TAVOLA 2

SCALA : var.

PRF N.

DATA : Dicembre 2017

PROGETTO REDATTO DA :
Dott. Ing. Ivano Biemmi

VISTO: IL DIRETTORE DEL SETTORE DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli