

Provincia di Brescia

Settore Strade
Progettazione e Direzione Lavori

Strada:
SP n° 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO"

Ubicazione:
Comune di Gambara (Bs)

Intervento:
**MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE
in Loc. CORVIONE DEL COMUNE DI
GAMBARA CON LE VIE COMUNALI
IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO**

Oggetto:
**PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**

Scala:
1:200

Numero:
TAV. 12

Visto:
Il Direttore Area Tecnica e dell'Ambiente

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.: Direttore del Settore Strade:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Progettazione Stradale:
Geom. Alessandro Di Franco

Direttore Lavori:
Geom. Alessandro Di Franco

Coordinatore Sicurezza:
Dott. Arch. Carlo Zupelli
Via Cavour, n° 28
25034 Orzinuovi (BS)

Progettista Impianto LP:
Per. Ind. Eras Palo
Via Morengo, n° 262
24040 Poggessano (BG)

Progettista Strutture:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Collaboratori:
Geom. Alessandro Di Franco

Verificato da (in data 30/09/17) e con:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli


Validato da (in data 30/09/17) e con:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

Data:
NOVEMBRE 2016

Data e Numero Revisione:
Ottobre 2017 - R102

Nome File:
SP24_CORVIONE_Esecutivo.dwg

AREA
TECNICA



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUB.

- BATTERIA STRADALE A 2 VANI IN VETRORESINA
- POZZETTO DI ISPEZIONE cm 30 x 30
- PLINTO PREFABBRICATO
- CORPO ILLUMINANTE SU PALO ESISTENTE
- SEGNALATORE LAMPEGGIANTE A LED
- TUBAZIONE CORRUGATA ø 100

DIRETTIVE DI CANTIERE PER IMPRESA ESECUTRICE

I PLINTI PREFABBRICATI DOVRANNO ESSERE DIMENSIONATI IN MODO DA SOSTENERE PALI ALTI FINO A M. 10 F.T.
LE DIMENSIONI MINIME DA GARANTIRE SARANNO CM 70X10X100, INOLTRE DOVRANNO ESSERE DOTATI DI POZZETTO CON RELATIVO CHIUSINO E FORO PER ALLOGGIAMENTO DEL PALO.
LA BATTERIA STRADALE PER ALLOGGIAMENTO QUADRO ELETTRICO DOVRA' AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE - CEI EN 62208, IP 44, IK 10, GRIGIO RAL 7040, UI 690V.
SUL POZZETTO DI ISPEZIONE DI CM 30X30 SI POSERANNO CHIUSINI IN GHISA SPEFOIDALE EN 124 C 250 DEL PESO CAD. UNO Kg. 7.

GLI SCAVI DELLE CANALIZZAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITI ALLA PRESENZA DELLA DIREZIONE LAVORI O DI UN SUO DELEGATO. LA DITTA APPALTATRICE RESTA OBBLIGATA A FORNIRE ALL'A.D.L. I DATI E LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI QUANTO ESEGUITO.
QUALUNQUE MODIFICA ALLO SCHEMA INDICATO SULLA PLANIMETRIA, DOVRA' ESSERE COMUNICATA PREVENTIVAMENTE ALLA D.L. CHE A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO POTRA' AUTORIZZARE O NEGARE MODIFICHE. TUTTI GLI SCAVI DELLE CANALIZZAZIONI DEVONO ESSERE RIPRISTINATI CON IDONEO MATERIALE.