



## PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica e dell'Ambiente  
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile  
Ufficio Usi Acqua - Acque Minerali e Termali

### OGGETTO: R.D. 11.12.1933, n. 1775 - R.R. 24.03.06, n. 2 - D. Lgs. 387/2003

Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 della società Tavernole Idroelettrica Srl per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico e contestuale variazione dei parametri di concessione;

#### Il Direttore

del Settore Ambiente e della Protezione Civile

#### visto:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,

#### premessi che:

- la società Tavernole Idroelettrica Srl con sede in Piazza Martiri della Libertà, 1 in comune di Tavernole sul Mella (BS) è titolare della concessione per derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Marmentino in comune di Marmentino (BS) e restituzione allo stesso torrente in comune di Tavernole sul Mella (BS), assentita con atto della Provincia di Brescia n. 3828 del 20.06.2014;
- la predetta Società in data 23.11.2016 ha presentato alla Provincia di Brescia richiesta corredata da relativo progetto, volta a conseguire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico con opere site nei comuni di Marmentino e Tavernole sul Mella con contestuale istanza di variazione dei parametri della concessione vigente; detta richiesta e relativo progetto è asseverata al P.G. di questa Provincia al n. 0125704 del 28.11.2016, mentre le successive integrazioni progettuali sono registrate al P.G. n. 0060024 del 10.05.2017; in ordine a detta variante si richiama l'avviso pubblicato al BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 29 novembre 2017, al sito tematico della Provincia di Brescia e all'Albo Pretorio del Comune di Marmentino e Tavernole S/M;

#### si rende noto che:

in riferimento alla predetta richiesta di autorizzazione unica a seguito dell'avvio del procedimento in data 15 maggio 2018 è stata eseguita la Conferenza di Servizi nel corso della quale sono emerse alcune osservazioni al progetto progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico, con l'invito alla società Concessionaria ad adeguare il progetto al fine di ridurre l'impatto sotto il profilo paesistico; nel merito la Società istante ha provveduto alla revisione del progetto come da elaborati asseverati al P.G. della Provincia n. 0105698 del 31.07.2018 dai quali si evince una ulteriore variazione in riduzione dei parametri di concessione, dovuta alla rilocalizzazione della centrale di produzione e del relativo punto di restituzione dell'acqua derivata al torrente Marmentino, con conseguente riduzione del salto e della potenza media di concessione come riportato nella seguente tabella:

	Parametri concessione vigente atto n. 3828 del 20.06.2014	Variazione parametri di concessione congiunta alla richiesta di autorizzazione unica del 21.11.2016 - P.G.0125704 del 28.11.2016	Ulteriore variazione dei parametri di concessione a seguito della Conferenza di Servizi del 15 maggio 2018 come da elaborati di cui al P.G. n. 0105698 del 31.07.2018
Portata media	281,00 l/s	<b>209,72 l/s</b>	209,72 l/s
Portata massima	800,00 l/s	<b>550,00 l/s</b>	550,00 l/s
Salto concessione	88,00 m	88,00 m	<b>84,05 m</b>
Potenza nominale media	242,43 kW	<b>180,94 kW</b>	<b>172,82 kW</b>
Restituzione acqua al T. Marmentino	1.596.731 - 5.066.658 (coordinate indicative)	476,44 m s.l.m.	<b>481,10 m s.l.m.</b>
Deflusso minimo vitale	100 l/s	100 l/s	100 l/s

Relativamente alla richiesta della predetta variante e successivo aggiornamento, si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali - Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Area Tecnica e dell'Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 in Brescia;
- il presente avviso è pubblicato sul BURL e sul sito telematico della Provincia di Brescia, ed inviato anche ai Comuni di Marmentino (BS) e Tavernole sul Mella (BS) affinché provvedano all'affissione del medesimo all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- i terzi interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL possono presentare alla Provincia di Brescia, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 18 ottobre 2018

Per il Direttore di Settore  
il Responsabile P.O. dell'Ufficio  
Usi Acque - Acque Minerali e Termali

(Dott. Corrado M. Cesaretti)