

NB
I percorsi dei cavidotti, le posizioni dei tombini e le posizioni dei quadri elettrici sono indicative e dovranno essere verificate in fase di D.L.

PARTICOLARE: POZZETTI E RAGGI DI CURVATURA — Non in scala



Nei cambiamenti di direzione la disposizione delle tubazioni e le dimensioni del pozzetto devono essere tali da rispettare il raggio minimo di curvatura dei cavi.

PARTICOLARE: SEZIONE TRASVERSALE DI SCAVO PER POLIFORA — Non in scala



DIMENSIONI POZZETTI

A — Dimensioni pozzetto tipo A: 60 x 60 cm

B — Dimensioni pozzetto tipo B: 40 x 40 cm

C — Dimensioni pozzetto tipo C: 30 x 30 cm

PROTOCOLLO:

COMUNE: CLUSONE (BG)

COMMITTENTE: COMUNE DI CLUSONE (BG)
Piazza Sant'Andrea, 1 - 24023 - Clusone (BG)

DENOMINAZIONE:
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA "NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"
CUP G95B17000060004

FASE: **DEFINITIVO-ESECUTIVO**

PROGETTO: **IMPIANTI ELETTRICI**

ELABORATO: IE_DIS02

FILE: T564_IE.dwg

OGGETTO: **SITUAZIONE DI PROGETTO**
LAYOUT DISTRIBUZIONE GENERALE — 1:150

CODICE PROGETTO	T564/2018	REDATTO: MP	CONTROLLATO: FC	APPROVATO: GV
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE REVISIONE:		
Rev 00	Ottobre 2018	EMISSIONE		

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
tekn&co s.r.l. - Studio38 Architettura - Arch. Federica Masoni

PROGETTISTA STRUTTURALE:
tekn&co s.r.l.

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:
tekn&co s.r.l.

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:
tekn&co s.r.l.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:
tekn&co s.r.l.
Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG)
Tel 0346 72701 Fax 0346 76545 Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu
Ing. Giuliano Vianoni

INGEGNERIA ■ ARCHITETTURA ■ SERVIZI ■ tekn&co

MOD.7.2.1_REV.02

SOCIETA' CERTIFICATA ISO 9001:2015 - CERTIFICATO N. IT 253033 BUREAU VERITAS
Questo documento non può essere copiato, riprodotto, diffuso o trasmesso a terzi senza nostra autorizzazione scritta