

02

Integrazioni a Vs. lettera del 19.06.2013 Prot. n°5239

01

prima emissione

data

rev.

oggetto della revisione

initiale

data

approvazione

06-07 VVF02

01:100

06-07 VVF02

01:100

Amministratore Comunale di Ugnano

via Cesare Battisti, 14

24059 - Ugnano (BG)

PIANTA PIANO TERRA

SCUOLE MEDIE

Comune di Ugnano (BG)

06-07

progettista

Direttore lavori

committente

Il presente disegno rappresenta il progetto di massima e non può essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o altre società senza autorizzazione.

| Descrizione | Simbolo grafico |
|---|-----------------|
| Elementi costruttivi | |
| Muratura resistente al fuoco R 60' | |
| Elementi costruttivi | |
| Muratura resistente al fuoco R 120' | |
| Vie di uscita | |
| Percorso di uscita verso il basco | |
| Vie di uscita | |
| Percorso di uscita orizzontale | |
| Sistemi antincendio idrici | |
| Istradante a muro con tubazione flessibile e lancia | |
| Sistemi antincendio idrici | |
| Estintore | |
| Sistemi antincendio idrici | |
| Attacco autopompa UNI 70 | |
| Sistemi antincendio idrici | |
| Istradante Sopraelevato | |
| Dispositivo di autochiusura porte a pavimento | |
| o da applicare alla faccia superiore della porta | |
| Porta resistente al fuoco (*) | |
| Nota (*) - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicare la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti resistere. | |
| INGOMBRO ALLOGGIO CUSTODE | |
| INGOMBRO CUCINA, LOCALI DI SERVIZIO E MENSA SCUOLE MEDIE | |
| INGOMBRO PALESTRA | |
| INGOMBRO SCUOLA MATERNA | |
| INGOMBRO DEPOSITO/MAGAZZINO PALESTRA | |
| INGOMBRO AUDITORIUM | |
| AREA MENSA SCOLASTICA (media) | |
| MENSA SCOLASTICA (materna) | |
| Apparecchio per illuminazione di sicurezza dotato di sistema autodiagnostico | |

