



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di richiesta di licenza di attingimento precario per la per la derivazione d'acqua sotterranea mediante nuovo pozzo ad uso industriale (temporaneo art. 22 comma 5 RR 2/2006) nel comune di Calcinato (BS) presentata dalla ditta CEPAV (Consorzio Eni Per L'alta Velocità) DUE.(pratica n. 2048 - fald. 10867).

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che il legale rappresentante della ditta CEPAV (Consorzio Eni Per L'alta Velocità) DUE con sede a San Donato Milanese (MI), Via De Gasperi n. 16 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 106811 del 23/07/2020 intesa ad acquisire la licenza di attingimento precario per la per la derivazione d'acqua sotterranea mediante nuovo pozzo nel comune di Calcinato (Bs) fg. 31 mapp. 574 ad uso industriale.

portata media derivata 1,1891 l/s e massima di 5,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 37.500 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 100 m;  
diametro perforazione 300 mm;  
diametro colonna definitiva 180 mm;  
filtri da -80 m a -98 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Calcinato (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 18/01/2021

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Corrado M. Cesaretti)

*documento firmato digitalmente*