PIANTA



LEGENDA

X	Impianto videocitofonico: -E : unità esterna -I : unità interna
T	Termostato
Reset	Allarme bagno disabili

NOTE:

- L'impianto elettrico di forza motrice e impianti speciali è conforme alle dotazioni minime per il livello 1 previste dalla Norma CEI 64-8.
- Il centro della postazione videocitofonica interna (I) dovrà essere posizionata ad un'altezza compresa tra 110 e 130 cm rispetto al piano di calpestio
- I comandi di emergenza devono essere dotati di tiranti di azionamento di lunghezza tale da poter essere azionati ad un'altezza non superiore a 50 cm rispetto al piano di terra come da norma CEI 64-21
- Tutti i locali destinati a camere da letto dovranno avere una predisposizione per tirante di allarme, spia luminosa e pulsante di reset per installazione futura
- La distribuzione sarà a massetto a pavimento

Finanziato dall'Unione Europea

PNRR - M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ
CUP E24H22000190001

Comune di Castel Mella — Provincia di Brescia — Via Onzato n.54

Progetto
CASCINA AMERICA
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING

Oggetto
STATO DI PROGETTO
IMPIANTO FORZA MOTRICE

Committente
COMUNE DI CASTEL MELLA
Piazza Unità d'Italia n.3
25030 Catel Mella (BS)
P.IVA 00886000173

Data: 11/05/2023
Aggiornamento:
Tavola: IE03

Committente:
Disegnatore:
Scala: 1:100

Progettista

Roberto Pocchia ingegnere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4009
Sede operativa: Via Vittorio Emanuele II, 36 25030 Coccaglio (BS)
T. 030 642594 F. 030 6846273
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.I.: 03419100981
PEC: roberto.pocchia@ingpec.eu
Mail: ing.pocchia@libero.it
www.robertopocchia.it

Timbro e Firma

E' vietata la riproduzione, anche parziale, dell'elaborato di proprietà esclusiva dell' Ing Roberto Pocchia senza autorizzazione dello stesso.