


PIANTA



LEGENDA

- Punto di adduzione acqua calda sanitaria
- Punto di adduzione acqua fredda sanitaria
- Tubazioni per distribuzione idrica in multistrato. Diametri indicati in pianta
- ACS Acqua calda sanitaria DN15 se non diversamente indicato in pianta
- ACS Acqua fredda sanitaria
- R/C Acqua calda sanitaria di ricircolo
- Pompa di calore aria/acqua per ACS tipo Daikin Alltherma M HW HLE260C/3. Potenza termica 1.6 kW, volume accumulo 260 litri
- Accumulo acqua calda sanitaria tipo Takin EXHMSF2000C/3, volume di accumulo pari a 200 litri, in acciaio inossidabile.
- Chiave di arresto per circuito idricosanitario
- Unità interna:
2- tipo DaikinAltherma Split EHX086V accoppiata all'unità esterna. Dimensioni HxLxP [mm] : 840x 440 x 390

NOTE:

- Per la distribuzione principale orizzontale verranno utilizzati i cavi ed i passaggi esistenti dove possibile. Si rimanda alla fase di cantiere per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti la delimitazione dei vari passaggi impiantistici. Iai vertiche non sono considerate a carico della progettazione ma saranno a carico dello sviluppo della fase costruttiva.
- Le tubazioni saranno isolate con elastomero con fattore di permeabilità pari ad almeno 7000 e spessore conforme a quanto previsto dal DPR 41/2/1993.
- Si rimanda agli elaborati architettonici per maggiori informazioni sull'intervento di progetto.

Finanziato
dall'Unione Europea

PNRR - MSC2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER
PERSONE CON DISABILITÀ
CUP E24H22000190001

Comune di Castel Mella

Provincia di Brescia

Via Onzato n.54

Progetto
CASCINA AMERICA
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING

Oggetto
STATO DI PROGETTO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ADDUZIONI

Committente
COMUNE DI CASTEL MELLA
Piazza Unità d'Italia n.3
25030 Castel Mella (BS)
P.IVA 00886000173

Data
11/05/2023
Aggiornamento
IM01

Completamento

Disegnatore


Scala
1:100

Progettista

Timbro e Firma

Roberto
Pocchia
ingegnere

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4109
Sede operativa: Via Vittorio Emanuele II, 36 25030 Coccaiglio (BS)
T. 030 642594 F. 030 6846273
C.F.: POC RRT76 R 01 H925A - P.I.: 03419100981
P.E.C.: roberto.pocchia@ingpec.eu
Mail: ing.pocchia@libero.it
www.robtopocchia.it



E' vietata la riproduzione, anche parziale, dell'elaborato di proprietà esclusiva dell' ing Roberto Pocchia senza autorizzazione dello stesso.