



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di autorizzazione a variante sostanziale (aumento di portata media, portata massima e volume di prelievo) ad opera di derivazione di acqua sotterranea da pozzo esistente mediante escavazione di nuovo pozzo integrativo da ubicarsi nel comune censuario di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla Società Agricola Palasi di Martinelli Pierberto e Dott. Giovanni S.S. per uso zootecnico. (Pratica n. 2364 - Codice Faldone. 2390)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che la ditta Società Agricola Palasi di Martinelli Pierberto e Dott. Giovanni S.S. con sede in comune di Borgo San Giacomo (BS), Via Papa Roncalli, n. 19 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 152290 del 17.08.2022 intesa ad acquisire l'autorizzazione a variante sostanziale (aumento di portata media, portata massima e volume di prelievo) ad opera di derivazione di acqua sotterranea da pozzo esistente mediante escavazione di nuovo pozzo integrativo da ubicarsi nel comune censuario di Borgo San Giacomo (BS) fg. 8 mapp. 301 per uso zootecnico;

portata media derivata 0,5707 l/s e massima di 4,00 l/s;  
volume annuo di prelievo 18.000 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 85 m;  
diametro perforazione 300 mm;  
diametro colonna definitiva 170 mm;  
filtri da -74,00 m a 82,00 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Borgo San Giacomo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

*Arch. Alessandra Zandrini*