



**Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato**

Brescia, 05 settembre 2023

Spett.le
Provincia di Brescia
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Ufficio Rifiuti
pec: ambiente@pec.provincia.bs.it

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali della Ditta "REDIVIVUS MAIRANO S.R.L." provenienti dall'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Mairano (Bs) in Via Campagna snc
Comunicazione in merito all'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - Richiesta integrazioni
Codice di riferimento pratica: 17099-072/23
(da richiamare in ogni comunicazione successiva)

In relazione alla domanda in oggetto pervenuta in data 19/07/2023, registrata al P.G. n. 4135/2023, si precisa che la documentazione presentata dalla ditta non risulta completa.

Pertanto, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria la ditta dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione della presente nota:

- trasmettere copia del documento di identità del tecnico procuratore Sig. Paolo Bettinsoli;
- verificare ed in caso confermare che gli interventi proposti rispettano le disposizioni ed i vincoli riconducibili alla parziale interferenza con la "zona di rispetto ambientale" ad alto grado di tutela (10 m) individuata ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica del R.I.M. certificata dal Comune di Mairano;
- trasmettere i dati tecnici dell'intero insediamento completi e corretti (superficie totale, superficie coperta, superficie scoperta permeabile, superficie scoperta impermeabile, superficie scolante totale (che non deve comprendere superfici coperte) e superficie scolante per cui si intende applicare l'art. 9 comma 4 del R.R. 4/2006 indicando nello specifico la destinazione d'uso della superficie esclusa dall'applicazione);
- confermare se l'attività di nebulizzazione per l'irrigazione dei rifiuti e per l'abbattimento delle polveri avviene sulla superficie a servizio dell'impianto di prima pioggia indicando inoltre se da tale attività possono crearsi delle acque che vengono raccolte dall'impianto o se le stesse vengono completamente assorbite dai materiali nebulizzati;
- alla luce del dichiarato non utilizzo della risorsa idrica nel ciclo produttivo ma della destinazione esclusiva della risorsa alla bagnatura/nebulizzazione dei piazzali e dell'assenza di bagni e servizi igienici/cucine/mense, confermare che lo scarico di acque reflue domestiche rappresentato in planimetria è ascrivibile ai servizi igienici e chiarire se è previsto approvvigionamento per l'uso potabile che avvenga da acquedotto pubblico;
- ritrasmettere la Scheda 3 "Punti di scarico", la Scheda 4 "Impianti di depurazione", la "Dichiarazione sostanze pericolose" e la "Dichiarazione acque prima/seconda pioggia"

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Sant'Antonio n. 14, 25133 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419
Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it
C.F.: 98162450179

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 166747/2023 del 05-09-2023
Doc. Principale - Class. 9.8.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

compilate in modo completo e corretto esplicitando, specificatamente in questo terzo modulo, i motivi per cui non si reputano contaminate le acque di seconda pioggia;

- chiarire se il punto di allaccio alla fognatura comunale è esclusivo o se mediante lo stesso sono smaltite acque reflue di altre proprietà/pertinenze. In caso affermativo indicarne la tipologia. Si richiama, nel caso fossero presenti altre tipologie di acque e le stesse non fossero domestiche, quanto disciplinato dall'articolo 124 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- fornire lo schema (pianta e sezioni quotate) dell'impianto di prima pioggia completo di tutti i comparti dello stesso in scala adeguata ad una chiara lettura delle didascalie;
- trasmettere schema (pianta e sezioni quotate) del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia indicando in particolare nella sezione del pozzetto la quota dal fondo delle tubazioni di ingresso/uscita al fondo del pozzetto;
- trasmettere la citata *"relazione specifica relativa al dimensionamento dei manufatti"* di trattamento della prima pioggia;
- chiarire esplicitamente cosa si intende per *"il riempimento della vasca (di accumulo della seconda pioggia per il recupero finalizzato alle esigenze di bagnatura) è idraulicamente privilegiato rispetto al recapito da T0 nella trincea disperdente"*;
- chiarire come avviene l'azionamento delle paratoie manuali di emergenza nella camera P4 in cui avviene la separazione della prima pioggia;
- chiarire se dall'insediamento decadono acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019 (oltre a quelle provenienti dai servizi igienici) chiarendo se vengono smaltite in pubblica fognatura;
- chiarire se la pubblica fognatura comunale di allaccio degli scarichi dell'insediamento è di tipo nera o mista;
- chiarire se lo scarico in fognatura avviene in pressione e, in caso positivo indicare se tra la stazione di pompaggio e il punto di allaccio in fognatura sono presenti pozzetti di decompressione;
- indicare se si intende rispettare i limiti della Tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D. L. 152/06 colonna Scarico in acque superficiali o se intende chiedere il rispetto dei limiti della colonna Scarico in rete fognaria (nella scheda n. 3 è stato dichiarato di essere in grado di rispettare i valori limite per lo scarico in acque superficiali);
- trasmettere copia della planimetria aggiornata (si aggiorni anche la data) come file indipendente, firmata digitalmente sia dalla Ditta che da tecnico abilitato, da cui si evincano, oltre a tutto quanto già riportato e alle indicazioni di cui sopra:
 - l'inquadramento "zoomato" dell'estendimento della rete di allaccio alla fognatura comunale (indicando la dicitura "fognatura comunale") ed il punto di allaccio "S1" alla stessa;
 - tutte le reti di raccolta e smaltimento con colori differenti in funzione delle tipologie (acque pluviali, eventuali acque meteoriche di dilavamento non assoggettate al R.R. 4/2006, acque meteoriche di dilavamento assoggettate al R.R. 4/2006, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia e acque reflue assimilate alle domestiche);
 - la distinzione con opportuna campitura delle superfici (superficie coperta, scoperta permeabile, scoperta impermeabile e superficie scolante);
 - la rappresentazione in scala dei vari comparti dell'impianto di trattamento coerente allo schema richiesto (in particolare si verifichi la correttezza del manufatto, simboleggiato come quadrato, nella rappresentazione planimetrica a monte del dissabbiatore);
 - la presenza, se prevista, dei pozzi perdenti simboleggiati in legenda; diversamente si elimini il refuso;
 - la presenza, se prevista, del troppo pieno in condotta disperdente nel sistema di accumulo per il recupero dell'acqua;

- il posizionamento di un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di valutare il volume totale scaricato) da prevedersi sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche;
- il posizionamento di un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006;
- trasmettere ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria a favore dell'Ufficio d'Ambito pari a 320,00 euro.

Si fa presente a codesta amministrazione che contestualmente alla richiesta di integrazione deve essere richiesto il parere di competenza del Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane S.r.l. I tempi per la formulazione di tale parere decorrono dalla data di ricezione dell'istanza completa.

Gli oneri dovuti per l'espressione del parere saranno corrisposti direttamente dall'Ufficio d'Ambito secondo le modalità concordate.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nell'orario di ricevimento telefonico – martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 - (dott.ssa Silvia Lavetti - tel. 030/8379414), si coglie l'occasione per formulare i migliori saluti.

Il Direttore
dell'Ufficio d'Ambito
(Dott. Marco Zemello)

Documento firmato digitalmente